



چک لیست بازدید اتاق عمل

تعداد سویت جراحی:

نام سر پرستار اتاق عمل:

نام رییس اتاق عمل:

نام بیمارستان:

ردیف	محور قابل کنترل	سنجه	روش ارزیابی	وزن سنجه (۰-۵)	امتیاز (۰-۲)	توضیحات
۱-	ساختار فیزیکی و تاسیسات و تجهیزات اتاق عمل	اتاق عمل متمرکز است.	مشاهده	۵		
		دسترسی اتاق عمل به پله های اضطراری وجود دارد.	مشاهده	۵		
		دسترسی اتاق عمل به آسانسور وجود دارد.	مشاهده	۵		
		درب ورودی بیمار و پرسنل مجزا می باشد.	مشاهده	۳		
		فضای پیش ورودی مناسب می باشد.	مشاهده	۳		
		در پیش ورودی انبار جهت سرم ها و سیلند رهای گاز های طبی موجود می باشد.	مشاهده	۵		
		دپوی زباله و شان های کثیف در پیش ورودی موجود می باشد.	مشاهده	۵		
		خط قرمز در محل پیش ورودی به منطقه نیمه تمیز موجود می باشد.	مشاهده	۵		
		درب خروجی ریکاوری در منطقه نیمه تمیز می باشد.	مشاهده	۴		
		رخت کن پرسنل آقا و خانم با سرویس بهداشتی وجود دارد.	مشاهده	۴		
		تی شوی خانه استریل وجود دارد.	مشاهده	۵		
		تی شوی خانه غیر استریل وجود دارد.	مشاهده	۵		
		غذا خوری مناسب برای پرسنل وجود دارد.	مشاهده	۳		
		اتاق جهت بیماران سرپایی وجود دارد.	مشاهده	۳		
		انبار تجهیزات سنگین وجود دارد.	مشاهده	۵		
		اتاق واشینگ ابزار جراحی وجود دارد.	مشاهده	۵		
		بالابر مناسب جهت حمل وسایل کثیف به سی اس اروجود دارد.	مشاهده	۳		
		بالابر مناسب جهت حمل وسایل تمیز به اتاق عمل وجود دارد.	مشاهده	۳		
		محل نگهداری نمونه های پاتولوژی وجود دارد.	مشاهده	۳		
		مساحت اتاق مناسب نوع عمل است	مشاهده و مصاحبه	۳		
ارتفاع اتاق ۳ متر است.	مشاهده و مصاحبه	۳				
پنجره های فیکس و دو جداره وجود دارد.	مشاهده	۵				
دیوارهای قابل شستشو است.	مشاهده	۵				
کف پوش آنتی استاتیک است.	مشاهده	۵				
اتصالات ارت زمینی وجود دارد.	مشاهده و مصاحبه	۵				

		۳	مشاهده	فضای مناسب جهت اسکراب به ارای هر دو سوئیت جداجی وجود دارد.	محور مدیریت نیروی انسانی	۲-
		۵	مشاهده	فضای مناسب جهت اتاق کثیف در کنار سوئیت جراحی وجود دارد.		
		۳	مشاهده	فضای مناسب جهت استوک روزانه وجود دارد.		
		۵	مشاهده	در صورت وجود سی-اس-آر فضا مناسب است.		
		۴	مشاهده	درب ورودی مجهز به آیفون است.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	سیستم سیرکولاسیون هوا با فشار مثبت وجود دارد.		
		۳	مشاهده و مصاحبه	سیستم هیپا وجود دارد.		
		۵	مصاحبه	فیلتر هواساز تعویض می شود.		
		۵	مصاحبه	سیستم برق اضطراری مستقل وجود دارد.		
		۴	مصاحبه	سیستم گرمایشی و سرمایشی سانترال وجود دارد.		
		۵	مصاحبه و مشاهده	دستگاه رطوبت سنج و حرارت سنج وجود دارد.		
		۵	مصاحبه و مشاهده	سیستم اعلام حریق مناسب وجود دارد.		
		۵	مشاهده	ساعت ثانیه شمار در سینک اسکراب موجود است.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	برای هر عمل بزرگ دو سیرکولر در نظر گرفته میشود.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	برای هر عمل بزرگ دو اسکراب در نظر گرفته می شود.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	برای هر عمل متوسط یا کوچک یک سیرکولر در نظر گرفته می شود.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	برای هر عمل متوسط یا کوچک یک بیهوشی در نظر گرفته می شود.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	برای هر عمل متوسط یا کوچک یک اسکراب در نظر گرفته شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	برای هر دو سوئیت جراحی یک متخصص بیهوشی حضور دارد.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	از پرستار به عنوان کمک جراح استفاده می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	سرپرستار حداقل ۵ سال سابقه کار در اتاق عمل دارد.		
		۳	مشاهده و مصاحبه	منشی به تعداد کافی وجود دارد.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	لیست نوبت کاری پرسنل وجود دارد و پرسنل از آن آگاهی دارند.		
		۴	مشاهده و مصاحبه	لیست پزشکان و مشاوره دهنده گان آنکال وجود دارد و پرسنل از آن آگاهی دارند.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	برنامه حضور اورژانسی خارج از شیفت کاری وجود دارد و پرسنل از آن آگاهی دارند.		
		۳	مصاحبه	تصویر برداری به صورت شبانه روزی وجود دارد	دسترسی های تخصصی	۳-
		۴	مصاحبه	آزمایشگاه به صورت شبانه روزی وجود دارد.		
		۵	مصاحبه	خدمات دارویی به صورت شبانه روزی وجود دارد.		

		۳	مصاحبه	بانک خون به صورت شبانه روزی وجود دارد.				
		۵	مشاهده و مصاحبه	چک لیست جراحی ایمن وجود دارد و تکمیل می گردد.	بررسی پرونده بیماران	-۴		
		۵	مشاهده	برگه ارزیابی جراح وجود دارد				
		۵	مشاهده	برگه ارزیابی بیهوشی وجود دارد.				
		۵	مشاهده و مصاحبه	علت پذیرش بیمار در اتاق عمل ذکر شده است.				
		۵	مشاهده و مصاحبه	ساعت و تاریخ پذیرش بیمار درج شده است.				
		۵	مشاهده	ساعت و تاریخ انجام ویزیت درج شده است.				
		۵	مشاهده	رضایت نامه آگاهانه وجود دارد.				
		۵	مشاهده	تشخیص قبل از عمل درج شده.				
		۵	مشاهده	اقدامات انجام شده در فرم گزارش جراحی درج شده.				
		۴	مشاهده	تشخیص پس از عمل درج شده.				
		۵	مشاهده	داروهای تجویز شده در برگه بیهوشی درج شده.				
		۵	مشاهده	وضعیت بیهوشی در پرونده درج شده.				
		۵	مشاهده	اکسیژن مناسب است			ریکاوری	-۵
		۵	مشاهده	ساکشن مناسب است.				
		۵	مشاهده	ماشین بیهوشی موجود است.				
		۵	مشاهده	ترالی اورژانس استاندارد است.				
		۴	مشاهده	تخت سه شکن موجود است.				
		۵	مشاهده	امکانات گرمایشی مناسب است.				
		۵	مشاهده	پرسنل ورزیده و ماهر موجود است.				
		۵	مشاهده	چک لیست بیهوشی موجود است.				
		۵	مشاهده	ست اسپانال موجود است.	بررسی ماشین و بیهوشی ملزومات بیهوشی	-۶		
		۵	مشاهده	ساکشن پرتابل موجود است.				
		۴	مشاهده	ماشین بیهوشی زاپاس موجود است.				
		۵	مشاهده	لوله تراشه در سایزهای مختلف موجود است.				
		۵	مشاهده	تیغه های مختلف لارنگوسکوپ موجود است.				
		۴	مشاهده	ست تراکیال موجود است.				
		۵	مشاهده	ترالی بیهوشی استاندارد موجود است.				
		۵	مشاهده و مصاحبه	پرستار خود را به بیمار معرفی می کند.				
		۵	مشاهده	پرونده بیمار در بدو ورود چک می شود.	ارزیابی عملکرد اتاق عمل در پذیرش بیمار	-۷		
		۵	مشاهده	گرافی های بیمار چک می شود.				
		۵	مشاهده	بیمار از نظر وجود دندان مصنوعی و زیورآلات و لنز ... در بدو ورود چک می شود.				
		۵	مشاهده	بیمار در بدو ورود از نظر وجود سوند فولی چک می شود.				
		۵	مشاهده	دست بند بیمار در بدو ورود چک می شود.				
		۵	مشاهده	آنژیوکت بیمار در بدو ورود چک می شود.				
		۵	مشاهده					

		۵	مشاهده و صاحبه	تفکیک باله انجام می شود.	ارزیابی موارد کنترل عفونت	۸-
		۵	مشاهده	پوستر شستشوی دست نصب شده است.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	پرسنل در مورد کنترل عفونت آموزش دیده اند.		
		۵	مشاهده	از برجسب اتاق عفونی استفاده می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	خدمات در خصوص نحوه تی کشیدن آموزش دیده اند.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	اشیا تیز و برنده به طور مناسب جمع اوری می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	ورود هر گونه کارتن به منطقه تمیز ممنوع است.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	در موارد خاص کشت های لازم انجام می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	تمهیدات لازم هنگام نیدل استیک شدن انجام می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	از وسایل حفاظتی به طور مناسب استفاده می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	کمپته اتاق عمل با کمپته کنترل عفونت لینک لازم را دارد.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	قبل از انجام اعمال جراحی عفونی تجهیزات غیر ضروری از اتاق عمل خارج می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	تی های مناطق مختلف تفکیک شده است و پرسنل از آن آگاهی دارند.		
		۵	مشاهده	برانکارد داخل و خارج اتاق عمل مجزا می باشد.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	پس از پایان عمل و خارج کردن دستکش ها دست ها شسته می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	مقررات ورود و خروج به اتاق عمل در سر درب ورودی نصب شده ست و پرسنل از این مقررات آگاهی دارند.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	از دستکش های مقاوم جهت واشینگ ابزار جراحی استفاده می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	در اعمال بزرگ هر ۶ ساعت مجددا دست ها اسکراب می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	در اعمال بزرگ از دو دستکش استفاده می شود.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	اسکراب دست ها اصولی است.		
		۵	مشاهده و مصاحبه	ماسک ها در صورت مرطوب شدن تعویض می شود .		
		۵	مشاهده و مصاحبه	از ورود وسایل شخصی پرسنل مثل کیف و روزنامه به داخل سوئیت جراحی ممانعت به عمل می آید .		